


	DIRECCIÓN DE REFINERÍAS E INDUSTRIALIZACIÓN UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - UIND			
	FICHA TÉCNICA DE LA ESTACIÓN DE REGASIFICACIÓN COBIJA			
DATOS GENERALES			FOTO	
Departamento:	PANDO			
Provincia:	NICOLÁS SUAREZ			
Localidad:	COBIJA			
Fecha inicio construcción:	MAYO/2015			
Fecha final construcción:	SEPTIEMBRE/2016			
Estado actual:	EN OPERACIÓN			
Empresa Constructora:	COTIENNE-ARESPA - IMAC			
Empresa Fiscalizadora:	BUREAU VERITAS			
Empresa Supervisora:	YPFB			
Empresa Operadora:	YPFB			
Vida Útil de la Planta:	20 AÑOS			
Superficie:	15835 m ²			
Coordenadas:	-11.02671 -68.76918			
Altitud:	216 msnm			
Presión Atmosférica:	1011 milibares			
Temperatura:	MAX. 30°C	MIN. 22°C		
Humedad Relativa:	68,59%			
Velocidad promedio del viento:	1,4 m/s			
Distancia ER a PGNL:	448 km			
Tiempo de viaje ida/vuelta Planta de GNL - ER:	26 h			
DATOS TÉCNICOS			UBICACIÓN	
Condiciones de Diseño:	T= -165 C @ 35 C (Regasificación)			
	P= 3 @ 40 & 250 bar (Regasificación)			
Uso de GNL en la Localidad:	RED PRIMARIA	SI		
	GNV	SI		
	Generación Eléctrica:	-		
Capacidad de almacenamiento:	160 m ³			
Volumen mínimo de seguridad:	48m ³			
Volumen disponible para la población al 2017:	46,8m ³			
Autonomía de abastecimiento:	3 d			
SISTEMA DE SEGURIDAD				
SISTEMA CONTRA INCENDIOS			VÁLVULAS DE SEGURIDAD	
			N° de Válvulas principales:	3
Sistema Fire & Gas				
Sensores:		Detectores de Gas	Tipo de Sensor:	
Detectores de Derrames:				
Sensores:		kit	Tipo de Sensor:	
Detectores de gas				
Extintores Portátiles				
Tipo:	Capacidad	Cantidad		
Polvo Químico ABC Polvo CO2	10 Kg 50 kg	10		
Señalética				
Punto de Reunión:	Cumple		Ubicación de Extintores:	Cumple
Hospital mas cercano:				
SISTEMA DE ALMACENAJE				
PRODUCTO:	Unidades de Almacenaje	Capacidad de Almacenaje	Presión de operación	Temperatura de Operación
GNL	2	80 m ³ /d (de Baja) 80 m ³ /d (de Alta)	20 -25 bar (de Alta) 7-11 bar (de Baja)	-196 °C
SISTEMA DE ENERGÍA				
Generación Eléctrica:	Sistema Interconectado nacional de energía eléctrica			
Sistema de Energía Auxiliar:	Generador Diésel	Potencia:	-	
		Autonomía de Operación:	2h como minimo	
		Capacidad del tk:	450 l	